

教育施設（こども園、小・中学校）電磁波測定結果

※測定者 教育委員会職員

測定箇所数 17

測定日	測定施設	測定箇所	測定時刻	測定分類	測定条件	測定値 (単位: $\mu\text{T}$ )
令和3年 4月26日	1.ゆめさと こども園	①1階 りす組 (1歳児)	14時56分～	A	机上(床面40cm)	0.00
					床面80cm	0.00
		②2階 すみれ組 (4歳児)	15時08分～	A	机上(床面50cm)	0.00
					床面80cm	0.00
		③園庭砂場	15時15分～		砂面50cm	0.00
	2.平群 南小学校	④町道大井手路線 南小通学路 (正門北側)	15時20分～	A	高压送電線下 地上1.0m	0.28
		⑤屋外校内通路 (鳥小屋前)	15時25分～	A	地上1.0m	0.08
		⑥屋外校内通路 (T字路)	15時30分～	A	地上1.0m	0.10
		⑦3階 5年生	15時35分～	A	机上(床面80cm)	0.00
			C	PC充電保管庫前	0.00	
3.はなさと こども園	⑧1階 ゆり組 (4歳児)	16時10分～	A	机上(床面50cm)	0.00	
				床面80cm	0.00	
	⑨2階 ばら組 (1歳児)	16時15分～	A	机上(床面40cm)	0.00	
				床面80cm	0.00	
	⑩園庭砂場	16時22分～		砂面50cm	0.00	
令和3年 4月27日	4.平群小学校	⑪電気マンホール1 (正面玄関前)	14時55分～	B	地上1.0m	0.00
		⑫電気マンホール2 (正面玄関北側)	14時57分～	B	地上1.0m	0.00
		⑬2階 3年1組	15時00分～	A	机上(床面65cm)	0.00
				C	PC充電保管庫前	0.00
			A	教室前廊下(床面1.0m)	0.00	
	5.平群中学校	⑭高压受電盤前	15時43分～		地上1.0m	0.27
		⑮2階 3年1組	15時50分～	A	机上(床面75cm)	0.00
				C	PC充電保管庫前	0.03
			A	教室前廊下(床面1.0m)	0.01	
	6.平群 北小学校	⑯高压受電盤前	16時10分～		地上1.0m	0.02
⑰2階 3年1組		16時15分～	A	机上(床面65cm)	0.00	
			C	PC充電保管庫前	0.00	
		A	教室前廊下(床面1.0m)	0.00		